

Infra-Ing PartGmbH • Friedhofstr. 40 • 16727 Oberkrämer
Ib vogt Entwicklung Deutschland GmbH
z. Hd. [REDACTED]
Helmholtzstr. 2-9
10587 Berlin

E-Mail: [REDACTED]@gt.com



Datum
03.07.2026

Projektcode: DEU0094 Borgsdorf
Betreff: Planungsleistungen Zufahrt L20 und Durchlassbauwerk Pinnower Graben
Objekt: Erschließung des PV-Parks Pinnow (Hohen Neuendorf)

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

Bezüglich Ihrer Anfrage zur **technischen Machbarkeit der Muldenentwässerung** nehmen wir auf Basis unserer Planungsunterlagen wie folgt Stellung:

Aus ingenieurtechnischer Sicht ist die geplante Muldenentwässerung für die Zufahrt des Solarparks Borgsdorf **vollkommen machbar und fachgerecht umsetzbar**. Die Machbarkeit begründet sich im Wesentlichen auf folgenden Punkten:


- **Topographie:** Das Gelände im Bereich der Zufahrt ist mit Höhenwerten zwischen ca. 31,50 m und 32,50 m NHN sehr flach und homogen. Dies ermöglicht eine gleichmäßige, schadlose Verteilung und beruhigte Versickerung des Oberflächenwassers ohne Erosionsgefahr.
- **Flächenverfügbarkeit:** Entlang der Trasse stehen ausreichend dimensionierte Seitenräume zur Verfügung, um die Entwässerungsmulden gemäß dem Regelwerk DWA-A 138 (Versickerung von Niederschlagswasser) zu dimensionieren.
- **Systemintegration:** Die Mulden können optimal an die bestehende Entwässerungsinfrastruktur gekoppelt werden.

Eine Gefährdung der Standsicherheit der neuen Verkehrsanlage ist bei fachgerechter Profilierung und Begrünung der Mulden ausgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen



03.07.2026



Adresse:
Infra-Ing PartGmbH
Friedhofstr. 40
16727 Oberkrämer
Büro: 03304 / 52 15 704
Handy: 0163 / 162 22 88

Website:
www.infra-ing.de
E-Mail:
info@infra-ing.de

Steuer:
Finanzamt Oranienburg
053/263/03048

Bankverbindung:
Solaris SE
IBAN: DE75 1101 0101 5899 2891 74
BIC: SOBKDEB2XXX