

Plan und Recht GmbH

Von: [REDACTED]
Gesendet: Donnerstag, 21. März 2024 09:52
An: Flach
Cc: [REDACTED]
Betreff: Antwort zur Frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 4g "Nahversorgungsstandort Buchholzer Straße" REWE
Anlagen: Scan_20220407141026.pdf; LP_Teupitz_BuchholzerStr.pdf

Sehr geehrte [REDACTED]

in der Anlage befinden sich ein Lageplanauszug des vorhandenen Kanalnetzes in der Buchholzer Straße.

Derzeit ist das unbebaute Grundstück (Flurstück 236, Flur 5, Gemarkung Teupitz) nicht am öffentlichen Kanalnetz angeschlossen.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Schmutzwasserentsorgung des Grundstückes über einen zusätzlichen Vakuum-Hausanschlusschacht am vorhandenen Vakuum-Kanalnetz erfolgen kann.

Bei dem anfallenden Abwasser gehen wir von einer Menge entsprechend eines Mehrfamilienhauses aus. Sollten diesbezüglich Abwassermengen bekannt werden, würden diese in die Berechnung des Kanalnetzes mit einfließen.

Das anfallende Oberflächen- und Regenwasser muss separat versickert werden.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]

Abteilung Zentrale Gruppe
Central Group

WTE Betriebsgesellschaft mbH
Hecklingen
Gaensefurth 7-10, 39444 Hecklingen, DE
T +49 3925 9269-54
F +49 3925 9269-71
M +49 173 66 29 609
kinne@wteb.de
www.wteb.de

Sitz der Gesellschaft | Place of business: Hecklingen Amtsgericht | Registered in: Stendal, HRB 102735 Ust-Id-Nr. | VAT-Reg.No.DE: 205 450 027 Steuer-Nr. | TAX-No.: 112/5721/0065 Geschäftsführer | Managing Director: Dipl.-Ing (FH) Thomas Roitzsch, Dr. Bojan Pelivano

Please consider the environment before printing this email.

Datenschutzerklärung<<https://wteb.de/datenschutz/>>